

Ómannaðar bensínstöðvar – gátlisti

Nafn stöðvar: _____ Kt. _____

Staður: _____ Sími: _____

Dagsetning eftirlits: _____

Talsmaður í eftirliti _____

Heilbrigðisfulltrúi:

Starfsemi

- Bensínsala Þvottaplan
 - Annað. Hvað?:
-

Útisvæði

Afgreiðslutæki:

- Afgreiðslutæki á upphækkun (gr. 66) Upphækkun úr steinsteypu (S. gr.4.4)
Upphækkun úr öðru efni: _____
 - Afgreiðslutæki varin á annan hátt gegn skemmdum af völdum ökutækja (S. gr. 4.5)
 - Loki sem brotnar við álag á slöngu (gr. 66)
 - Þrif á afgreiðsludælu eru í lagi.
-

Skilti:

- Reykingar bannaðar (gr. 63, S gr. 4.6)
- Stöðvið vélina (gr. 63, S.gr. 4.6)

Athugasemdir: _____

Afgreiðsluhlað:

- Vökvaheft efni sem þolir olíur (gr. 67) Hvað?: _____
- Afrennsli leitt í olíugildru (gr. 67) Steypt yfirborð (S gr. 4.10)
- Getur tekið við olíuleka (gr. 67)
- Annað fyrirkomulag (S gr. 4.10) Hvað?: _____

Athugasemdir:

Þvottahlað:

- Ekki til staðar
- Sandskilja (gr. 63) Athugasemdir: _____
- Afrennsli leitt í olíugildru (gr. 67)
- Steypt yfirborð (S gr. 4.10)
- Annað fyrirkomulag (S gr. 4.10) Hvað?: _____

Ofanjarðargeymar

- Ekki til staðar
- Geymar eru staðsettir á afrennslissvæði olíuskilju (S. gr. 4.9).
- Ofanjarðargeymar eru varðir gegn hugsanlegum skemmdum af völdum ökutækja (S. gr. 4.9).

Áfyllingarhlað:

- Auðvelt að fylla á olíugeyma (gr. 68)
- Vökvahelt yfirborð (gr. 68)
- Afrennsli leitt í olíuskilju (gr. 68)
- Steypt yfirborð næst áfyllitengingum (4x4m) (S. gr. 4.10)

Annað fyrirkomulag yfirborðs(S. gr. 4.10) Hvað?: _____

Er yfirborð áfyllingahlaðs tengt við olíugildru?

Athugasemdir: _____

Áfyllitengingar:

- Frágangur á áfyllitengingu þannig að þau verða ekki fyrir hnjaski (gr. 68)
- Læst lok á tengingum (gr. 68) eða Frágangur tenginga er þannig að óviðkomandi komist ekki auðveldlega að (gr. 68)
- Botn áfyllipúlts þéttur (S. gr.4.4)
- Áfyllipúlt gert úr efni sem þolir olíu (S. gr. 4.4) Hverju?: _____

Athugasemdir: _____

Útloftunarrör:

- Útloftunarrör ná a.m.k 3,5 m upp fyrir yfirborð jarðar (gr. 68)
- Brunavarnarnet á enda útloftunarrörs (gr. 68)
- Útloftunarútrás er staðsett fjarri loftinntaki og gluggum húsa (S. gr. 4.7)

Athugasemdir: _____

Olíuskilja:

- Olíuskilja sem tekur við afrennsli af afgreiðslu- og áfyllingarhlöðum til staðar (gr. 69.)
- Sérstök olíuskilja fyrir þvottastöð (gr. 69.)
- Sérstök olíuskilja fyrir þvottaplan (ekki krafist)
- Auðvelt er að fylgjast með frárennsli olíuskilja (sýnatökuaðstaða) (gr. 69.)

Athugasemdir: _____
