

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Grindavík



Dags eftirlits	1.10.2014	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST		
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Steinar Guðnason	ÍSAT nr.	51.51.0	
Fulltrúi fyrirtækis	Ástmar Kári Ástmarsson	Staðsetning	331175,074	375060,032

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik frá kröfum í starfsleyfi fundust við eftirlit. Engin athugasemd er gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Við komuna í Grindavík var sest yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók, farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Skrá skal viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði, magn og gerð móttekinnar úrgangsolíu, magn og gerð spilliefna og einnig skal skrá mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim. Skráningar eru í góðu lagi.

Olíubirgðastöðin var öll yfirfarin á síðasta ári, geymar botnþykktarmældir, hreinsaðir og málaðir. Geymarnir voru endurmerktir að því loknu. Girðing um stöðina endurnýjuð og stöðvarhús málað. Þrýstiprófanir á 3 og 4 tommu lögnum hafa einnig borist.

Olíuleifar í frárennsli stöðvarinnar var prófað með Macherey-Nagel olíuprófi og greindist ekki olía í frárennslinu. Loki í frárennsli mengunarvarnaþróar stóð lokaður. Olíuskiljuna var þjónustuð í október sl.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

Þær mælingar og prófanir sem krafist er í stöðinni hafa allar verið framkvæmdar.

Girðing og hlið voru í góðu lagi.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Gengið var um stöðina, myndir teknar og geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró) og olíuskilja.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd er gerð við olíubirgðastöðina.

Reykjavík, 17.11.2014

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.