



Asfalttancar Vegagerðarinnar: Reyðarfjörður
12.05.06 Asfalttancar Áætlun um viðbúnað og viðbrögð við umhverfisatviki

Asfalttancar Vegagerðarinnar: Reyðarfjörður

Áætlun um viðbúnað og viðbrögð við umhverfisatviki.

Formáli

Vegagerðin er með viðbragðsáætlun til þess að lágmarka hættu á að mengandi efni valdi skaða á umhverfinu. Ef bilun, óhapp eða slys verða skal tafarlaust grípa til aðgerða til að fyrirbyggja skaða á umhverfinu. Stofnunin vinnur eftir umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001.

Viðbúnaður og viðbrögð

Komi upp minni háttar umhverfisatvik skal leitast við að takmarka umfang án þess að stefna eigin heilsu eða annarra í hættu. Nota skal viðeigandi hlífðarfatnað. Tilkynna skal yfirverkstjóra viðkomandi þjónustustöðvar og deildarstjóra svæðis um atvikið. Gæðastjóra skal tilkynnt um atvikið við fyrsta tækifæri. Öll frábrigði verða skráð í ábendingarkerfi Vegagerðarinnar.

Starfsmenn sem verða varir við óhöpp eða neyðartilvik í umhverfismálum skulu grípa til aðgerða í samræmi við Áætlun um viðbúnað og viðbrögð við umhverfisatviki

Asfalt

Viðbragðsáætlun vegna leka asfalts

Skrúfa fyrir upptök . Hugsanlega hægt að blanda efninu við sand og setja í ílát til förgunar.

Þá þarf að hafa samband við:

Yfirverkstjóri: Ari B. Guðmundsson S: 868 6511

Ef starfsmönnum tekst ekki að stöðva lekann skal hafa eftirfarandi í huga:

Athuga að **halda mannskap utan hættusvæðis þar til leki hefur stöðvast.**

Fylgja skal neyðar og viðbragðsáætlun. 12.05.03

Þá þarf að hafa samband við eftirfarandi aðila:

NEYÐARSÍMANÚMER:112

Svæðisstjóri: Sveinn Sveinsson S: 892 4183

Verkefnastjóri / Þjónustustjóri: Birna Ingadóttir S: 692 6353

Gæðastjóri: Ásrún Rúðolfsdóttir S: 899 2269

Öryggisfulltrúi: Guðjón Magnússon S: 893 2699



Asfalttancar Vegagerðarinnar: Reyðarfjörður
12.05.06 Asfalttancar Áætlun um viðbúnað og viðbrögð við umhverfisatviki

Öryggisvörður Ari B, Guðmundsson S: 868 6511

Öryggistrúnaðarmaður: Helgi Sigfússon S: 522 1960

Viðbragðsáætlun vegna bruna á asfalti

Slökkva skal strax á á hitaelementum og rafmagni. Loka öndunaropum á tönkum ef hægt er. Eldur slökktur með brunateppi, froðu en **aldrei vatni**.

Þá þarf að hafa samband við:

Yfirverkstjóri: Ari B. Guðmundsson S: 868 6511

Ef starfsmönnum tekst ekki að sökkva eldinn skal hafa eftirfarandi í huga:

Athuga að **halda mannskap utan hættusvæðis** vegna eiturgufa sem geta myndast og valdið öndunarerfiðleikum.

Fylgja skal neyðar og viðbragðsáætlun. [12.05.03](#)

Þá þarf að hafa samband við eftirfarandi aðila:

NEYÐARSÍMANÚMÉR:112

Svæðisstjóri: Sveinn Sveinsson S: 892 4183

Verkefnastjóri / Þjónustustjóri: Birna Ingadóttir S: 692 6353

Gæðastjóri: Ásrún Rúðolfsdóttir S: 899 2269

Öryggisfulltrúi: Guðjón Magnússon S: 893 2699

Öryggisvörður Ari B, Guðmundsson S: 868 6511

Öryggistrúnaðarmaður: Helgi Sigfússon S: 522 1960



Asfalttancar Vegagerðarinnar: Reyðarfjörður
12.05.06 Asfalttancar Áætlun um viðbúnað og viðbrögð við umhverfisatviki

Lífolía

Viðbragðsáætlun vegna leka lífolíu (ethylester)

Skrúfa fyrir upptök. Hugsanlega hægt að blanda efninu við sand og setja í ílát til förgunar.

Þá þarf að hafa samband við:

Yfirverkstjóri: Ari B. Guðmundsson S: 868 6511

Viðbragðsáætlun vegna bruna á lífolíu (ethylester)

Loka öndunaropi á tanka. Eldur slökktur með froðu,dufti, vatnsúða eða koldíoxíði.

Þá þarf að hafa samband við:

Yfirverkstjóri: Ari B. Guðmundsson S: 868 6511

Ef starfsmönnum tekst ekki að sökkva eldinn skal hafa eftirfarandi í huga:

Athuga að **halda mannskap utan hættusvæðis** vegna eiturgufa sem geta myndast og valdið öndunarerfiðleikum.

Fylgja skal neyðar og viðbragðsáætlun. 12.05.03

Þá þarf að hafa samband við eftirfarandi aðila:

NEYÐARSÍMANÚMER:112

Svæðisstjóri: Sveinn Sveinsson S: 892 4183

Verkefnastjóri / Þjónustustjóri: Birna Ingadóttir S: 692 6353

Gæðastjóri: Ásrún Rúðolfsdóttir S: 899 2269

Öryggisfulltrúi: Guðjón Magnússon S: 893 2699

Öryggisvörður Ari B, Guðmundsson S: 868 6511

Öryggistrúnaðarmaður: Helgi Sigfússon S: 522 1960



Asfalttancar Vegagerðarinnar: Reyðarfjörður
12.05.06 Asfalttancar Áætlun um viðbúnað og viðbrögð við umhverfisatviki

Viðloðunarefni

Viðbragðsáætlun vegna leka á viðloðunarefni

Til að varna því að leki á viðloðunarefni fari út í umhverfið er hægt að nota sand og setja í ílát til förgunar.

Þá þarf að hafa samband við:

Yfirverkstjóri: Ari B. Guðmundsson S: 868 6511

Viðbragðsáætlun vegna bruna á viðloðunarefni

Það er hægt að nota sand duft eða koldíoxíð til að slökkva eldinn.

Þá þarf að hafa samband við:

Yfirverkstjóri: Ari B. Guðmundsson S: 868 6511

Ef um neyðartilvik er að ræða skal fylgja neyðar- og viðbragðsáætlun [12.05.03](#)

NEYÐARSÍMANÚMER:112

Svæðisstjóri: Sveinn Sveinsson S: 892 4183

Verkefnastjóri / Þjónustustjóri: Birna Ingadóttir S: 692 6353

Gæðastjóri: Ásrún Rúðolfsdóttir S: 899 2269

Öryggisfulltrúi: Guðjón Magnússon S: 893 2699

Öryggisvörður Ari B, Guðmundsson S: 868 6511

Öryggistrúnaðarmaður: Helgi Sigfússon S: 522 1960