

EFTIRLITSSKÝRSLA

OLÍUBIRGÐARSTÖÐ SKELJUNGS Á BOLUNGARVÍK

Dagsetning	1. september 2011	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Skeljungur hf.	Starfsleyfi, gildir til	31. janúar 2018
Heimilisfang	Hólmaslóð 8, 101 Reykjavík	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	590269-1749	Fulltrúar fyrirtækis	Aðalsteinn Árnason Gunnar Bjarni Ólafsson
Isat nr.	51.51.0	Staðsetning starfstöðvar (hnit)	N66 09,209 V23 14,836
Starfsemi	Heildverslun með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og skyldar vörur		

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit fannst ekki frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir rekstrarhandbók fyrir stöð Skeljungs á Bolungarvík, skráningar og mælingar sem kröfur eru gerðar um. Skeljungur hefur í notkun mánaðarlegt skráningarblað sem er notað á öllum birgðastöðvum þeirra, þar sem skráð er ýmist viðhald og eftirlit í birgðastöðvunum.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Þrír geymar eru í notkun í stöðinni. Allir voru botnþykktarmældir árið 2008. Löndunarlagirnir voru þrýstiprófaðar árið 2008. Niðurstöður á mælingu á olíuleifum í frárennsli bárust í maí sl. og reyndist 2,3 ppm sem er í góðu lagi.

Farið var í skoðun á olíubirgðastöðinni, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró), olíuskilja og fráveitumál. Girðingar og hlið voru í góðu lagi.

Skeljungur hf. er í samningaviðræðum um að láta fjarlægja ónotaðan geymi sem stendur við fiskimjölsværksmiðju í bænum.



FRÁVIKⁱ OG ATHUGASEMDIRⁱⁱ

Frávik:

Ekkert frávik frá kröfum í starfsleyfi kom fram við eftirlit.

Athugasemd:

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

Reykjavík, 7/10/2011

Undirskrift eftirlitsaðila

ⁱ **Frávik:** Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

ⁱⁱ **Athugasemd:** Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.