



Íslandsbleikja ehf  
B.t. Heiðdísar Smáradóttur  
Glerárgötu 30  
600 Akureyri

## NIÐURSTÖÐUR EFNA- OG ÖRVERUGREININGA

Sýni nr.: E-6234-6238-17

<b>Gerð sýnis:</b>	Frárennsli.	<b>Móttakið:</b>	13.09.2017
<b>Sendandi:</b>	Íslandsbleikja ehf	<b>Rannsað:</b>	14.09.2017
<b>Sýnataka:</b>	Íslandsbleikja ehf	<b>Verkkaupi:</b>	Íslandsbleikja ehf – V/ Núpar

Nr. Sýnis	Merking sýnis	Svifagnir Standard method 2540 D ( mg/L )
E-6234	Frárennsli – Núpar f. kör	< 2
E-6235	Frárennsli – Núpar f. hreinsitromlu	33
E-6236	Frárennsli – Núpar eftir tromlusíun	7
E-6237	Frárennsli – Núpar 1m ofan útrás	10
E-6238	Frárennsli – Núpar 1m eftir útrás	5

Athugasemdir:

Reykjavík, 18. september 2017

  
Margrét Skúladóttir  
Líffræðingur

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.  
Upplýsingar um aðferðafræði, nákvæmni og næmni aðferða má fá hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni hf.  
Óheimilt er að afrita prófunarskýrslur nema í heilu lagi ef ekki liggur fyrir skriflegt samþykki frá  
Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.

Síða 1 af 1