

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Bolungarvík



Dags eftirlits	20.5.2014	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST		
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Gunnar Bjarni Ólafsson	ÍSAT nr.	51.51.0	
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	308595,844	634793,349

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit fannst ekki frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Miklar breytingar hafa orðið á stöðinni á Bolungarvík. Einn geymir var færðir út á Ísafjörð, aðrir standa nánast tómir og verða tæmdir þegar olíurestar hafa verið efnagreindar. Olíulagnir sem ganga út úr stöðinni hafa verið tæmdar og hreinsaðar og sá hluti þeirra sem er ofanjarðar verður fjarlægður. Olíulagnir á bryggju hafa verið fjarlægðar. Geymir Skeljungs hf. við fiskimjölsverksmiðjuna GNÁ hefur verið rifinn og fjarlægður.

Þrír geymar eru því eftir í stöðinni og munu þeir standa tómir um einhvern tíma. Olíuskilja hefur verið tæmd og hreinsuð og því unnið samkvæmt áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar. Rekstraraðili skal senda Umhverfisstofnun upplýsingar um hvort starfsleyfi stöðvarinnar verður framhaldið, en starfsleyfi stöðvarinnar í Bolungarvík er í gildi til 2018.

Á meðan olíubirgðastöðin er með gilt starfsleyfi skal hafa eftirlit mengunarvörnum stöðvarinnar og því skrá niðurstöður á þarf til gerð mánaðarblöð Skeljungs hf.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Gengið var um olíubirgðastöðina, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró), olíuskilja og fráveitumál. Sveif á loka í mengunarnarpró hefur brotnað af. Lokinn þarf að standa lokaður á meðan olía er í stöðinni.

Girðingar og hlið voru í góðu lagi.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

Reykjavík, 04.06.2014

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.