

Umhverfisstofnun.  
Sigurður Ingason.

Fjallabyggð 14.01.2015.

Efni: Umsögn vegna Starfsleyfisumsóknar fyrir Primex ehf á Siglufirði.

Við yfirferð á Starfsleyfistillögu fyrir Primex,greinargerð með auglýsingu og fylgigögnum sem fylgja með á heimasíðu UST þá eru nokkur atriði sem þarf að fara betur yfir og einnig að fá betri skýringar og gögn áður en Starfsleyfi verður út gefið.

Verður hér farið yfir Tillögu að starfsleyfi og liðir merktir eftir henni.

1.1 Að rekstraraðila sé skylt að kanna hvort flutningsaðili sem flytur til og frá rekstrarsvæðinu hafi tilskilin leyfi og einnig þeir starfsmenn sem vinna við það en þónokkur brögð hafa verið að starfsmenn flutningsaðila hafa ekki haft hugmynd hvaða farm þeir voru að flytja hvað þá haft farmbréf í flutningstækinu.

2.16 Efnanotkun, í samantekt sem fylgir á heimasíðu UST frá Primex kafli 10.3 kemur einungis fram notkun á sýru og sóða en ekki notkun á kór HCL en samkvæmt upplýsingum frá söluaðila þá er notkun á klór 10-12 tonn á ári í verksmiðjunni.

4.4 Áhættumat og viðbragðsáætlun

Áhættumat og viðbragðsáætlun skal vera tilbúin og samþykkt af MVS og Slökkviliði Fjallabyggðar áður en Starfsleyfi verður út gefið.

Þá er sá búnaður sem er til staðar þegar óhöpp verða í verksmiðjunni að vera þar má nefna Reykköfunartæki og eiturefnabúninga sem er til lífbjörgunar, þar þarf að vera skýrt um eftirlit og yfirferð á þeim búnaði og einnig þjálfun starfsmanna í notkun þess búnaðar.

Virðingarfyllst

Kveðja,

Ámundi Gunnarsson  
Slökkviliðsstjóri, Slökkviliðs Fjallabyggðar  
Snorragötu 8  
580 Siglufirði  
símar: 467 1496  
gsm: 847 7825

**Fjallabyggð**





Fjallabyggð

---

Slökkvistöðvar:  
Snorrögötu 7, 580 Siglufirði  
Strandgötu 20, 625 Ólafsfirði

Sími:  
467-1496  
466-2666

Bréfasími:  
467-1496  
467-1496

Kennitala:  
580706-0880

[www.fjallabyggd.is](http://www.fjallabyggd.is)  
[babusiglo@simnet.is](mailto:babusiglo@simnet.is)