

Olíudreifing ehf.  
Þorlákshöfn

30. júní 2026, Reykjavík  
UOS-3335

## Efni: Samþykkt úrbótaáætlun vegna frávika í eftirliti

Umhverfis- og orkustofnun vísar í bréf sitt frá 4. júní 2026, þar sem fram kom að frávik hefðu verið skráð í eftirliti í Olíudreifing ehf., Þorlákshöfn þann 16. apríl 2026. Þann 30. júní 2026 barst úrbótaáætlun rekstraraðila.

### Frávikin eru eftirfarandi:

Frávik frá:	Lýsing og staða fráviks:	Staða á fráviki:
gr. 4.2 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 16. apríl 2026 Hlutfall þrýstings og hita við prófun lögnum 815.60.00 og 815.61.00 hækkaði án þess að útskýring væri gefin. Á fimm ára fresti skal þrýstiprófa niðurgrafnar olíulagnir á landi og allar löndunarlagnir	Lokað
Tillögur rekstraraðila:	<b>Hækkaður þrýstingur vegna hækkaðs hitastigs í lögnum.</b>	
gr.3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhalð.	Frávikið var skráð: 16. apríl 2026 Umhverfisupplýsingar bárust stofnuninni ekki fyrir 1. maí 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár.	Lokað
Tillögur rekstraraðila:	<b>Umhverfisupplýsingum var skilað 30. Júní 2026.</b>	

### Umhverfis- og orkustofnun fellst á úrbótaáætlun rekstraraðila.

Umhverfis- og orkustofnun bendir á að bréf þetta verður birt á heimasíðu stofnunarinnar.

Virðingarfyllst,

**Kristín Kröyer**

Sérfræðingur í teymi eftirlits

**Stella Hrönn Jóhannsdóttir**

Sérfræðingur í teymi eftirlits