

Fiskeldi Austfjarða
Strandgata 18
735 Eskifjörður

29. október 2025
UOS2501625/M.S.

Efni: Reglubundið eftirlit þann 18. september 2025 – ID 312

Þann 18. og 25. september sl. fór fram reglubundið eftirlit í Fiskeldi Austfjarða - Þorlákshöfn. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Eitt frávik kom fram er varðar:

1. Árekstrarvörn vantar við olíugeyma á lóð rekstraraðila skv. reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Umhverfis- og orkustofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 20. nóvember 2025.

Virðingarfyllst,

María Svavarsdóttir
teymi eftirlits

Auður Eyberg Helgadóttir
teymi eftirlits