

Gallon ehf.
Borgartún 26
105 Reykjavík

Akureyri, 6.6.2024
UST202401-161/G.S.Á.
08.06.02

Efni: Þrýstiprófun á sjö eldsneytislögnum Gallon ehf. ID 185, í birgðastöðinni, Örfirisey, Reykjavík.

Umhverfisstofnun bærust þann 19. apríl sl. niðurstöður þrýstiprófunar á sjö eldsneytislögnum í olíubirgðastöð rekstraraðila við Hólmaslóð, Örfirisey.

- P101311 og 101323: Avgas og ethanol löndun
- P102012: Gasolía á Eyjagarð 1 - afgreiðsla
- P102009 og P102010: Afgreiðsla á Eyjagarð I og II
- P101096: DMA löndun
- 101.801.00: Úrgangsolíulögn

Prófunin fór fram á tímabilinu 4. janúar - 16. febrúar 2024. Þrýstingi var lyft upp í prófunarþrýsting, rúm10 bör og prófað í 4 klst. Hitastig var frá 0 - 7°C. Þrýstingsbreytingar voru skráðar á 15 mín fresti.

Meðfylgjandi er samantektarblað um prófunina.

Lagnirnar stóðust prófunina og Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemd við áframhaldandi notkun þeirra.

Þrýstiprófa skal niðurgrafnar olíulagnir og löndunarlagnir á að a.m.k. 5 ára fresti skv. reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst

Guðbjörg Stella Árnadóttir
sérfræðingur

Sigríður Kristinsdóttir
teymisstjóri