

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071



B 204

Fyrirtæki:	Gallon ehf.	Staðsetning:	öliu brú ogja		Dags. prófuna:	06.06.23	
Prófunarlota:	1	Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
	6"	1			Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	gasolía
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:		Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Kvörðunarvottorð mæla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hitastig frá 12-17 °C

Undirskrift framkvæmdaaðila:

Ceðmundur H

Undirskrift eftirlitsmans:
