

Olúdreifing ehf
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Akureyri, 11. ágúst 2021
UST202104-276/G.S.Á.
08.06.02

Varðar þrýstiprófun á einni lögn Olúdreifingar ehf. nr. 611.60.00 í birgðastöðinni í Grímsey.

Umhverfisstofnun bárust þann 21. apríl sl. niðurstöður þrýstiprófunar á einni eldsneytislögn í olúbirgðastöðinni í Grímsey. Lögnin er merkt nr. 611.60.00 og er 90mm löndunarlögn, UPP-plastlögn undir bryggju að hluta en annars neðanjarðar að öllu leiti, tengd geymi nr. 611.01.00

Olúdreifing ehf. sá um prófun lagnarinnar. Prófunin fór fram þann 13. janúar 2021. Þrýstingi var lyft upp í prófunarþrýsting, yfir 12 bör og prófað í 4 klst. Þrýstingsbreytingar voru mældar með sírita af gerðinni Campell CR850 og skráðar á 15 mínútna fresti. Kalt var í veðri eða um 2-3°C.

Meðfylgjandi eru samantektarblöð um prófanir. **Lögnin stóðst prófanirnar.**

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögunum. Þrýstiprófa skal að lágmarki á fimm ára fresti.

Virðingarfyllst,

Guðbjörg Stella Árnadóttir
sérfræðingur

Halla Einarsdóttir
teymisstjóri