Staður :
Neskaupstaður
Ástæða prófunar:
Reglubundið eftirlit með lögnum
Fastanúmer lagna/r:
740.74.00 3“ DN80 88,9mm x 5,5mm. Um er að ræða svart stál rör að öllu leyti.

Lýsing:
Þrýstingi lyft upp í rúm 13 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 12:00 . Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
28.12.24	12:00	13,26	-0,94	-2,03	Gasolíu
		13,22	-0,31	-1,52	
		13,19	0,22	-2,24	
		13,15	0,35	-2,53	
		13,12	-2,92	-3,08	
		13,09	-0,04	-3,58	
		13,06	-0,32	-4,28	
		13,01	-0,32	-4,73	
		12,95	-0,32	-4,98	
		12,88	-0,32	-3,60	
		12,82	0,33	-4,13	
		12,77	0,05	-3,36	
		12,74	0,35	-3,82	
		12,7	0,24	-4,99	
		12,64	-0,33	-5,28	
		12,56	-0,33	-5,05	
		12,49	-0,33	-4,72	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :
Erlendur Guðjónsson
Erlendur Guðjónsson
220655-4589
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið
Ólafur Már Símonarson
Ólafur Már Símonarson
090880-4389
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Pósthólf 4230 · 124 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999